		CITTA' DI TREVIGLIO - ANALISI DI VERIFICA 2016								
		Pozzo Castel Cerreto	Pozzo via Trento	Pozzo via Terni	Pozzo Battaglie	Pozzo Geromina	Pozzo via Bellini 1	Pozzo via Calvenzano	Pozzo via Acquedotto	limite
			Pozzo con filtri		Pozzo con filtri					
Colore		incolore	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore		
Odore		inodore	inodore	inodore	inodore	inodore	inodore	in0dore		
Torbidità	N.T.U.	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4		
pH		7,6	7,5	7,7	7,6	7,5	7,8	7,6		
Conducibilità elettrica specifica	µS/cm20 °C	530	531	435	574	529	388	525		
Residuo secco a 180 °C	mg/l	371	372	305	402	370	272	368		
Durezza	°F	31,1	30,4	25,6	31,1	30,8	22,9	31,0		15<x<50
Ossidabilità (O2)	mg/l	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2		
Cloro attivo libero (Cl2)	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		
Ammonio (NH4)	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		0,50
Nitriti (NO2)	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,5
Nitrati (NO3)	mg/l	21	21	13	21	19	5	23		50
[Nitrato]/50 + [Nitrito]/C.M.A Nitrito		0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,5		1
Fluoruri (F)	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		1,50
Cloruri (Cl)	mg/l	11	10	9	23	10	4	11		250
Solfati (SO4)	mg/l	33	30	30	39	29	22	35		250
Cianuri (CN)	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5		50
Alluminio (Al)	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20		200
Antimonio (Sb)	µg/l	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2		5,0
Arsenico (As)	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1		10
Boro (B)	mg/l	0,10	< 0,05	< 0,05	0,27	0,12	< 0,05	< 0,05		1,0
Cadmio (Cd)	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5		5,0
Cromo (Cr)	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5		50
Ferro (Fe)	µg/l	23	< 20	71	36	33	< 20	35		200
Manganese (Mn)	µg/l	< 5	< 5	9	< 5	< 5	< 5	< 5		50
Mercurio (Hg)	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		1,0
Nichel (Ni)	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2		20
Rame (Cu)	mg/l	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010		1,0
Piombo (Pb)	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		10
Selenio (Se)	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		10
Sodio (Na)	mg/l	6,5	9,1	3,6	15,5	7,2	4,2	4,9		200
Vanadio (V)	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5		50
Benzene	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		1,0
1,2 Dicloroetano	µg/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3		3,0
Tetra + Tricloroetilene (somma)	µg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1		10
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1	< 0,1	0,3	0,6	< 0,1	< 0,1	0,1		
Tetracloroetilene	µg/l	< 0,1	0,2	< 0,1	0,4	0,1	< 0,1	0,1		
Trialometani (somma)	µg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		30
Cloroformio	µg/l	0,4	0,3	1,3	0,5	0,3	< 0,1	0,3		
Bromodiclorometano	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
Dibromoclorometano	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
Bromoformio	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		
Benzo(a)pirene	µg/l	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003		0,010
IPA - somma composti specifici	µg/l	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03		0,10
Benzo(b)fluorantene	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
Benzo(k)fluorantene	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
Indeno(1,2,3-cd)pirene	µg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		
ANTIPARASSITARI - TOTALE	µg/l	< 0,13	0,13	< 0,13	0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13		0,50
2,6-diclorobenzammide	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Alaclor	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Ametrina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Atraton	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Atrazina	µg/l	0,02	0,03	< 0,02	0,06	0,03	< 0,02	0,05		0,10
Bensulfuron metile	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Bentazone	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Bromacile	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Butilate	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Carbendazim	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Cianazina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Cinosulfuron	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Cloridazon	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Desetilatrazina	µg/l	0,03	0,02	< 0,02	0,04	0,02	< 0,02	0,03		0,10
Desetilterbutilazina	µg/l	0,03	0,04	< 0,02	0,03	0,03	< 0,02	0,03		0,10
Desisopropilatrazina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Difenamide	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Diflubenzuron	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Dimepiperate	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Dimetenamide	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Diuron	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Esazinone	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Imidacloprid	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Lenacil	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Metalaxil	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Metomil	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Metolaclor	µg/l	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Metribuzin	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Molinate	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Oxadiazon	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Oxadixil	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Pendimetalin	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Pirimicarb	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Pretilaclor	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Prometon	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Prometrina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Propanile	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Propazina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Propizamide	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Quinclorac	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Secbumeton	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Simazina	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Terbutilazina	µg/l	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Tiobencarb	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Tiocarbazil	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,10
Carbamazepina	µg/l	< 0,02	0,03	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,1
Dimetridazolo (DMZ)	µg/l	< 0,02	2,35	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,3
DMZ dato COGEIDE dopo i filtri	µg/l		<0,05							0,3
Metronidazolo	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		0,3