PRELIVI ED ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE SULL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Fonte: Soc. CO.GE.I. DE

ANALISI DI ROUTINE SUI POZZI IDROPOPOTABILI E IN RETE - ANNO 2013

	UNITA' MISURA	Rete via Canonica (scuole elementari) in nicchia diametro 4 2009/2013	Rete via Cellini, 35 in nicchia diametro 4 2009/2013	Rete via C.Cerreto in nicchia diametro 4 2009/2013	Rete via Bignamini (scuola materna) in nicchia diametro 4 2009/2013	Rete via L. Ariosto, 35/A diametro 4 2009/2013	Rete via Mascarucca diametro 5 2009/2013	Rete via G.M. Campagnoni 3 in nicchia diametro 5 2009/2013	Rete via F.lli Buttinoni 10 in nicchia diametro 3 2009/2013	Rete v.le Piave 22, diametro 5 2009/2013	Rete via Canonica (scuole elementari) in nicchia diametro 2 2009/2013	Rete via Cellini, 35 in nicchia diametro 3 2009/2013	Pozzo via Comensa Piacciani, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Trento, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Terni, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Battaglia, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Acquedotto, diametro 5 2009/2013	Rete via C.Cerreto diametro 5 2009/2013	Rete via Bignamini incr. Via dei Mulini diametro 3 2009/2013	Rete via Alcuno, 35/A diametro 4 2009/2013	Rete via Mascarucca diametro 5 2009/2013	Pozzo via Canonica diametro 2 2009/2013	Pozzo via Calvenzano diametro 5 2009/2013	Pozzo via Bellini, 2 diametro 3 2009/2013	Rete viale Piave, 22 diametro 5 2009/2013	Rete via F. Buttinoni, 10 in nicchia diametro 3 2009/2013	Rete via Compagnoni, 3 in nicchia diametro 1 2009/2013	Pozzo via Contrera Piacciani, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Terni, diametro 4 2009/2013	Pozzo via Trento, diametro 4 2009/2013	Pozzo via Canonica diametro 2 2009/2013	Rete via Cellini, 35, in nicchia diametro 3 2009/2013	Rete via Alcuno, 35/A diametro 4 2009/2013	Rete via Mascarucca diametro 5 2009/2013	Pozzo via Battaglia, diametro 1 2009/2013	Pozzo via Acquedotto, diametro 5 2009/2013	Pozzo via Canonica diametro 2 2009/2013	Pozzo via Calvenzano diametro 5 2009/2013	Pozzo via Battaglia, diametro 1 2010/2012	Pozzo via Acquedotto, diametro 5 2010/2012	Pozzo via Canonica diametro 2 2010/2012	Pozzo via Bellini, 2 diametro 3 2010/2012	Pozzo via Calvenzano diametro 5 2010/2012	LIMITE D. Lgs. 31/2001
SOSTANZA		**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	**VALORE**	
Ph	unità pH	7,35	7,54	7,49	7,72	7,35	7,36	7,47	7,70	7,60	7,43	7,66	7,36	7,50	7,63	7,60	7,57	7,49	7,56	7,57	7,57	7,57	7,46	7,46	7,53	7,40	7,43	8,69	7,14	7,44	7,39	7,58	7,66	7,60	7,52	7,46	7,49	7,53	7,46	7,42	7,55	7,49	7,44	7,42	7,41	7,57	6,5-9,5
Colore		accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	
Odore		accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	
Sapore		accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	
Turbidità	NTU	<1	<1	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	accettabile	
Cloro attivo libero	mg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
Conducibilita'	µS/cm	514	465	506	364	515	502	564	356	436	515	423	500	529	416	583	534	503	539	517	516	526	516	537	431	537	591	511	532	419	532	459	412	522	585	538	524	489	538	576	420	572	536	525	550	401	max 2500
Cloruri	mg/L	10	10	12	8	12	12	29	9	8	10	9	13	13	7	34	13	14	12	13	11	11	12	13	9	13	36	13	15	8	11	11	8	11	31	13	10	8	13	24	8	39	13	10	14	3	max 250
Solfati	mg/L	34	31	39	28	36	27	40	25	31	34	29	38	35	31	42	35	39	34	33	37	35	39	35	32	35	44	39	37	35	27	35	31	36	43	35	39	39	39	43	35	46	37	37	37	27	max 250
Fosfati	mg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,3	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	
Nitrati	mg/L	23,3	16,6	26,3	12,7	26,9	27,2	23,3	11,0	15,3	23,6	15,9	22,6	24,9	12,8	24	27,7	23,6	24,1	23,5	23,6	26,2	25,1	26,9	15,2	26,4	24,8	28,5	27,7	14,1	28,7	20,5	13,0	23,5	23,1	26,6	25,1	19,8	25,3	24,0	13,8	23,1	26,2	24,7	24,8	5,6	max 50
Nitriti	mg/L	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	max 0,5
Ammoniaca (come NH4)	mg/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	max 0,5
Cromo	µg/L	1,0	1,9	1,1	0,8	3,1	3,8	9,0	1,4	1,8	1,0	1,3	1,3	3,8	1,0	7,5	4,9	1,0	2,6	2,8	2,0	0,9	2,3	6,0	1,5	5,8	6,7	1,2	3,9	1,3	0,9	2,1	0,7	2,1	5,7	4,9	0,9	2,1	5,7	6,2	1,3	6,5	5,1	1,0	5,5	1,0	max 50
Atrazina	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Atrazina-desetil	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Atrazina-desisopropil	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Propazina	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Simazina	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Terbuttylazina	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Terbuttylazina-desetil	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	<0,05	0,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Carbamazepina	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	max 0,1
Clorotriazolo	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,90	<0,05	<0,05	1,6	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,36	<0,05	<0,05	0,12	<0,05	<0,05	<0,05	1,25	<0,05	0,15	0,15	max 0,3
Metribuzolo	µg/L	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,35	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,30	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	max 0,3
Batteri coliformi	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	max 0
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	max 0